

DETTAGLIO MESSAGGIO INVIATO	
Oggetto	Richiesta di Chiarimento n. 1 - 2242723 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II. DA ESPLETARSI A MEZZO RDO APERTA SU MEPA PER L'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI ZINCATE - 2019/2020
Id iniziativa	2242723
Nome Iniziativa	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II. DA ESPLETARSI A MEZZO RDO APERTA SU MEPA PER L'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TUBAZIONI ZINCATE - 2019/2020
Mittente	LEONARDO GILIBERTI - SALERNO SISTEMI SPA
Testo	D1:Si richiede precisazione su:tubi saldati o trafilati (S.S.)?R1: I tubi dovranno essere trafilati.D2: Lunghezza barre 6 mtr?R2: La lunghezza barre richiesta è di 6 metri.D3: Estremità filettate V.M.?R3: Si.
Allegati	-

[INDIETRO](#)